

Odpowiedzi na Pytania oferentów z dnia 13.05.2025 r.

Dotyczą zapisów: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dział 7. Warunki udziału w postępowaniu

1. Czy Wykonawca, który posiada doświadczenie przy wykonywaniu obiektów ale w konstrukcji hybrydowej (żelbetowe prefabrykowane słupy, konstrukcja stalowa dachu) będzie dopuszczony do przetargu.

Odpowiedź:

Cały obiekt jest w technologii prefabrykowanej żelbetowej, więc oferent powinien wykazać doświadczenie w budowaniu kompleksowych obiektów w tej technologii.