

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wymagane dokumenty oraz warunki gwarancji

1. Referencje dotyczące dotychczas przeprowadzonych modernizacji oświetlenia w obiektach przemysłowych (min 5 szt.)
2. Oferta cenowa:
 - a. oferta cenowa powinna obejmować pozycje:
 - koszt demontażu istniejących opraw,
 - koszt opraw oświetlenia głównego i automatyki,
 - koszt montażu opraw oświetlenia głównego, automatyki i okablowania,
 - koszt opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
 - koszt montażu opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego i okablowania,
 - b. oferta cenowa powinna określać okresy gwarancji dotyczące opraw oświetlenia głównego oraz awaryjnego/ewakuacyjnego:
 - okres gwarancyjny na oprawy oświetlenia głównego - min 60 miesięcy,
 - okres gwarancyjny na oprawy oświetlenia awaryjnego - min 24 miesiące,
3. Obliczenia/projekt natężenia oświetlenia głównego oraz awaryjnego
4. Dokumentacja proponowanego rozmieszczenia opraw oświetlenia głównego oraz awaryjnego /ewakuacyjnego (z podaniem typów i ilości opraw)
5. Certyfikaty, badania, deklaracje, raporty, karty produktu i inne dokumenty proponowanych opraw oświetlenia głównego oraz awaryjnego/ewakuacyjnego, zgodnie ze „Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych” stanowiącym załącznik nr 3.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odrzucenie ofert z nieakceptowalnymi zapisami w karcie gwarancyjnej oraz nie popartych raportem LM 79 mówiącym o rzeczywistych parametrach oferowanych lamp LED.