

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

1. „W warunkach dotyczących wymaganej trwałości produktu zamawiający określił tylko minimalny wymagany okres gwarancji – 5 lat.

Zakładając że oprawy świecą 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku daje to 43800 godzin.

Obecnie technologia LED daje nam źródła światła i zasilacze o dłuższym cyklu życia.

Czy zamawiający może określić jakie ma wymagania na żywotność źródła światła i zasilacza ?

Czy cykl życia źródła światła i zasilacza 50.000 godzin jest wystarczający?”

Odp. Wymagany cykl życia dla zasilacza i źródła światła to minimum 100.000 godzin.

2. „Czy zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa zawierała plik skalowalny z dokładnym rozmieszczeniem opraw (np. *.dwg)”

Odp. tak

3. „Zamawiający przewidział, że konieczne będzie położenie nowych tras kablowych i okablowania.

W załączniku 2 w punkcie Oferta cenowa brak jest pozycji dotyczących kosztów materiałów i robocizny tej czynności.

Czy zamawiający wymaga aby rozszerzyć rozbić cenowe o pozycje materiału i kosztu usługi ułożenia nowych tras i nowego okablowania?”

Odp. Tak

4. „Czy zamawiający wymaga aby w obszarach gdzie zaprojektowana będzie automatyka, oferent sprecyzował sposób jej działania, w szczególności czy działa w trybie przygaszania czy w trybie włącz wyłącz, co powoduje znaczne skrócenie cyklu życia zasilaczy?”

Odp. W SiWZ zawarty jest zapis co do wymagań automatyki. Automatyka musi być oparta na systemie 1-10V, który to daje możliwość płynnej zmiany natężenia źródła światła.